

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV 09300000-2 – energia elektryczna, ciepła, słoneczna i jądrowa

Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia

1. budynek przy ul. Wiktorskiej 99 (niemodernizowany, bez dodatkowej izolacji cieplnej)
 - a) planowane zużycie energii cieplnej : 3 001,95 GJ
 - b) moc cieplna zamawiana: 0,4597 MW,
w tym
 - moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,4147 MW,
 - moc cieplna na potrzeby ciepłej wody średnia: 0,0450 MW
 - moc maksymalna: 0,1838 MW
 - moc cieplna na potrzeby c.t. 0,00 MW

 - natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 5,6 m³/h
natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 3,8 m³/h

 - c) węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego, zlokalizowany przy ul. Wiktorskiej 99,
 - a) układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie węzła cieplnego,
 - d) regulatora pogodowy jest własnością Zamawiającego
 - e) temperatura obliczeniowa instalacji centralnego ogrzewania: 80/55 °C
 - f) powierzchnia ogrzewana – lokali mieszkalnych : 82, m²,
 - g) powierzchnia ogrzewana – lokali niemieszkalnych : 2714 m²,
 - h) powierzchnia całkowita budynku - 2796 m²,
 - i) liczba stałych użytkowników 697
 - j) kubatura budynku 20675 m³

Termin realizacji: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

DYREKTOR, LICEUM

mgr Marek Świderek