

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV 09300000-2 – energia elektryczna, ciepła, słoneczna i jądrowa

Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia

1. budynek przy ul. Wiktorskiej 99 (niemodernizowany, bez dodatkowej izolacji cieplnej)
  - a) planowane zużycie energii cieplnej : 3 001,95 GJ
  - b) moc cieplna zamawiana: 0,4597 MW,
    - w tym
      - moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,4147 MW,
      - moc cieplna na potrzeby ciepłej wody średnia: 0,0450 MW
      - moc maksymalna: 0,1838 MW
      - moc cieplna na potrzeby c.t. 0,00 MW
  - natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 5,6 m<sup>3</sup>/h
  - natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 3,8 m<sup>3</sup>/h
  - c) węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego, zlokalizowany przy ul. Wiktorskiej 99,
    - a) układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie węzła cieplnego,
    - d) regulatora pogodowy jest własnością Zamawiającego
    - e) temperatura obliczeniowa instalacji centralnego ogrzewania: 80/55 °C
    - f) powierzchnia ogrzewana – lokali mieszkalnych : 82, m<sup>2</sup>,
    - g) powierzchnia ogrzewana – lokali niemieszkalnych : 2714 m<sup>2</sup>,
    - h) powierzchnia całkowita budynku - 2796 m<sup>2</sup>,
    - i) liczba stałych użytkowników 697
    - j) kubatura budynku 20675 m<sup>3</sup>

**Termin realizacji: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.**

DYREKTOR, LICEUM  
  
mgr Marek Świderek